

Kamień, 04.01.2023r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania nr. 2/IR/XII/2022

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie, jakie jednostki klimatyzacji mają być ujęte w wycenie. Na rzucie architektury oraz na aranżacji wnętrz są zaprojektowane jednostki kasetonowe: „klimatyzacja - klimatyzator kasetonowy 570x570x245mm np. Fujitsu AUYG12LVLB, kolor biały; lub równoważne ilość: 6 sztuk,, natomiast w części sanitarnej projektu, zaprojektowany jest układ VRF oparty na jednostkach ściennych.

Odpowiedź:

- Zamawiający przewiduje wykorzystanie jednostek kasetonowych, zgodnie z projektem aranżacji wnętrz

Pytanie nr 2:

Jeżeli wycena ma być oparta na jednostkach kasetonowych klimatyzacji, prosimy o rewizję rysunków nr S.5-S.8 oraz udostępnienie poprawnego schemat klimatyzacji – S.9.

Odpowiedź:

- W załączeniu przekazano zrewidowane rysunki

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować wyceny: instalacji fotowoltaicznej, stacji transformatorowej, rozdzielnic niskiego napięcia (brak schematów w dokumentacji), kabli zasilających do urządzeń technologicznych, kabli zasilających rozdzielnicę główną. Brak w dokumentacji podziału obwodów.

Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza że w ofercie nie należy ujmować wyceny: instalacji fotowoltaicznej, stacji transformatorowej, rozdzielnic niskiego napięcia, kabli zasilających do urządzeń technologicznych, oraz kabli zasilających rozdzielnicę główną.

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować wyceny: lodówek, kuchenki mikrofalowej, zmywarki, płyty indukcyjnej

Odpowiedź:



- Zamawiający potwierdza że w wycenie nie należy ujmować wyceny: lodówek, kuchenki mikrofalowej, zmywarki, płyty indukcyjnej